

Información de Resultados de Ensayo

Information of test results

La información reflejada en este documento tiene
ÚNICAMENTE carácter informativo.

Information included in this document has **SOLELY** informative nature.

Los resultados definitivamente válidos son los que figurarán en los correspondientes Informes Técnicos emitidos por AFITI-LICOF.
Definite valid results shall be published in the corresponding Technical Reports issued by AFITI-LICOF.

Referencia Informe de Ensayo: **2982T16**
Test report referente:
Referencia Informe de clasificación: **2982T16-2**
Classification report referente:

SOLICITANTE - APPLICANT

JUSERESA. IMTRADES ZAMORA, S.L.

Pol. Ind. "El Pinar", parcelas 28 - 32
49530 – CORESES (Zamora)

Ensayos: *UNE-EN 13823:2012 y UNE EN ISO 11925-2:2011*
Tests

Fecha de ensayo: 12-abr-16 y 19-abr-16
Test date: 12nd-Apr-16 and 19th-Apr-16

Muestra: Espuma de poliuretano (PUR) impregnada
Specimen *Impregnated polyurethane foam (PUR)*

Fabricante: Imtrades Zamora, S.L.
Manufacturer:

Referencia: "JUSEBAND RF"

Clasificación de la Reacción al Fuego según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010

Reaction to Fire Classification according to UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010

B-s2,d0

Toledo, 04 de mayo de 2016
Toledo, 04th of May of 2016


Documento Firmado Digitalmente

Fdo: David Sáez García
Director Técnico de laboratorio de Reacción al Fuego
Technician Director of Reaction to Fire Laboratory



MINISTERIO
DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO

LICOF: Laboratorio Oficial de Ensayos.
R.D. 1614/1985 de 1 de agosto.
O.M. de 21 de mayo 1991.

MINISTRY OF INDUSTRY, TOURISM AND TRADE
LICOF: Official Test Laboratory.
R.D. 1614/1985 of 1 of August & O.M. of 21 of May 1991.

SEDE SOCIAL Y LABORATORIOS
HEAD OFFICE & LABORATORIES

Dirección *Address* Camino del Estrechillo, 8
E-28500 Argana del Rey
MADRID
Tel./Phone +34 918 713 524
Fax +34 918 712 005

E-mail licof@afiti.com
Web www.afiti.com

SEDE CENTRAL Y LABORATORIOS
CENTRAL OFFICE & LABORATORIES

C/ Río Estenilla, s/n
Pol. Ind. Sta. M^a de Benquerencia
E-45007 TOLEDO
+34 925 231 559
+34 925 240 679

afiti@afiti.com

Hoja 1 de 1
Page 1 of 1
IPG11002.R03